PROTOKÓŁ Z KONTROLI SIECI KANALIZACYJNEJ METODĄ ZADYMIANIA

Cel kontroli: Weryfikacja szczelności instalacji, wykrycie nieszczelności oraz identyfikacja nielegalnych włączeń wód opadowych i roztopowych (np. rynien, wpustów podwórkowych) do sieci kanalizacji sanitarnej.

I. MIEJSCE I CZAS KONTROLI

- **Miejscowość:** Wojkowice
- **Adres kontrolowanej nieruchomości:**
  .....
- **Data i godzina przeprowadzenia zadymiania:**
  .....

II. SKŁAD KOMISJI KONTROLUJĄCEJ (Dane kontrolerów)

1. Imię i nazwisko: ..... | Firma: Wojkowickie Wody
2. Imię i nazwisko: ..... | Firma: Wojkowickie Wody

III. OBECNI PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

- Imię i nazwisko: ..... | Nr tel. kontaktowego: .....

IV. PRZEBIEG I WYNIKI PRÓBY DYMOWEJ

Zadymienie przeprowadzono przy użyciu generatora dymu (nietoksyczna, zimna para na bazie glikolu). Dym wprowadzono do studni rewizyjnej na sieci głównej/przyłączu

Wyniki obserwacji:

- **Brak stwierdzenia nieprawidłowości.** Dym nie wydostawał się w miejscach niedozwolonych na terenie posesji.
- **Stwierdzono nielegalne włączenia wód deszczowych:**
  - Z rynien dachowych (wskazać ilość/lokalizację):
    .....
  - Z wpustów podwórkowych/piwnicznych:
    .....
  - Z drenażu / odwodnienia terenu:
    .....
- **Stwierdzono wydostawanie się dymu wewnątrz budynku (nieszczelności instalacji wewnętrznej):**

- Lokalizacja (pomieszczenie/piętro):
  .....

V. UWAGI I USTALENIA

.....
.....
(np. wyznaczenie terminu na likwidację nielegalnego przyłącza, odmowa podpisania protokołu itp.)

VI. PODPISY KONTROLERÓJĄCYCH I ŚWIADKÓW

1. ..... (Podpis kontrolującego)
2. ..... (Podpis kontrolującego)
3. ..... (Podpis właściciela/reprezentanta)